

An die

Mieterinnen/Mieter der Wohnhausanlage

Grellgasse 6-8, BT 1 bis 4

1210 Wien

11.12.2015

Betrifft: Information betreffend Zählung Warmwasser

In 1210 Wien, Grellgasse 6-8, BT 1 bis 4

Sehr geehrte Mieterinnen/Mieter!

Bei den am 9.12.2015 stattgefundenen Info-Abend ist leider ein Fehler in der Auskunft betreffend Zählung Warmwasser passiert.

Die eingebauten Wohnungsstationen haben nur einen Kaltwasserzähler und einen Heizungszähler.

Über den Kaltwasserzähler wird der Verbrauch der Wassermenge (egal ob Kalt – oder Warmwasser) gezählt. Es wird der Durchfluss unabhängig von der Temperatur gezählt. Die Energie für die Warmwasserbereitung wird über den Heizungszähler ermittelt. Diese Energie wird ermittelt durch den dafür erforderlichen Massenstrom an Heizungswasser, multipliziert mit der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf. Wenn jetzt z. B. kein Warmwasser kommt bzw. nicht funktioniert wird auch keine Wärmeenergie dafür ermittelt, da die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf null ist und daher auch der Energiewert null.

Mit freundlichen Grüßen

FRANYE
Gebäudetechnik GmbH.
7202 Bad Sauerbrunn, Augasse 15
Tel.: 0 26 25 / 323 87 Fax: 0 26 25 / 323 87 - 22
office@franye.at www.franye.at

Handelsgericht Eisenstadt, ATU 68796136 – Gerichtsstand Mattersburg, DGNR 301963784
Bankverbindung: Bank Austria IBAN AT38 1200 0100 0907 8931, BIC BKAUATWW; Raika IBAN AT63 3300 0000 0180 4939, BIC RLBBAT2E;
Erste Bank IBAN AT77 2011 1281 1202 7200, BIC GIBAATWW

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Franye Gebäudetechnik GmbH!